Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах

адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д. 37
тел.786-12-30 факс: 747-32-72

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-06-07- 386 -17

V об устранении выявленных нарушений законодательства и/или

V о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

□ о прекращении нарушений прав потребителей;

□ о прекращении нарушений обязательных требований и / или

□ об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург « 28» сентября 20 17 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах – главный государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам Санкт-Петербурга Нефедова Анна Геннадьевна, рассмотрев

Vматериалы дела по акту Vплановой/□внеплановой проверки № 78-06-07- 671-17 от 28.09.2017г.

□ материалы административного расследования на основании определения

№ _____ от_____

(нужное отметить значком Y).

в отношении

Наименование юридического лица: Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 28 Петродворцового района Санкт- Петербурга

Свидетельство о регистрации ОГРН 1117847395269

ИНН 7819314475

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией : Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 12, к. 2, лит. А

Место нахождения: Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 12, к. 2, лит. А

Руководитель юридического лица : заведующий Ильичева Ольга Ивановна

Представитель юридического лица:

УСТАНОВИЛ:

«11 » сентября 2017 года в 12ч. 30мин. по адресу: Санкт – Петербург, гор. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 12, к. 2, лит. А при проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 78-06-07-26/671-17 в отношении ГБДОУ детский сад № 28 Петродворцового района установлено, что Учреждение допустило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

- нарушена целостность асфальтового покрытия территории учреждения, что является нарушением п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- прогулочные групповые игровые площадки покрыты песком, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций "
- в ясельных группах не оборудован слив для обработки горшков, не установлена умывальная раковина для мытья рук персонала, что является нарушением п. 6.16.1

СанПиН 2.4.1.3049-13« Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в
- в старшей группе в туалетной не оборудована раковина для мытья рук персонала, что является нарушением п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- нарушена целостность покрытия пола в групповом помещении и в раздевалке старшей группы (расхождение шва и потертости) , в туалетной подготовительной группы (сколы кафельной плитки), что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- резервные источник горячего водоснабжения не обеспечены жесткой разводкой к местам пользования, что не позволяет проводить ополаскивание посуды горячей проточной водой с температурой не ниже + 65 градусов Цельсия, что является нарушением п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Перечисленные бездействия являются нарушением п.1 ст.28, п. 1 ст. 24 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 года « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Руководствуясь:

V п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

V п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ч. 1 ст. 28 Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения».

2.Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

V жизни, здоровью людей,

2. 1 обеспечить целостность асфальтового покрытия территории учреждения
срок исполнения -30.08.2018г

2.2 прогулочные групповые игровые площадки покрыть беспылевым материалом
срок исполнения – 30.08.2018г

2.3 в ясельных группах оборудовать слив для обработки горшков
срок исполнения – 15.01.2018г.

2.4 в старшей группе в туалетной оборудовать раковину для мытья рук персонала
срок исполнения -15.01.2018гг

2.5 обеспечить целостность покрытия пола в групповом помещении и в раздевалке старшей группы
срок исполнения – 30.08.2018г.

2.6 резервные источник горячего водоснабжения обеспечить жесткой разводкой к местам пользования
срок исполнения -15.01.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28
Петродворцового района Санкт- Петербурга,
в лице заведующего Ильичевой Ольги Ивановны

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом районах – главный государственный санитарный врач по Кировскому, Красносельскому, Петродворцовому районам Санкт-Петербурга

А.Г.Нефедова

Расписка в получении Предписания

Предписание № ЮО 78-06-07 -24/ 386 -17 от 28.09.201 г. получил «09» 10 2017г.

Подпись представителя организации _____ (О.И. Ильичева)