

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
 ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
 МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Петродворцового района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 28 Петродворцового района СПб)	1117847395269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Образование дошкольное

Форма собственности | Государственное бюджетное учреждение

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма

Государственное бюджетное учреждение субъектов
Российской Федерации

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Ильичева О.И.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. 422-04-57

Факс 453-52-34

E-mail объекта

mdou28@mail.ru

Юридический адрес объекта

197110

Фактический адрес объекта

197110

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

Петергоф ул Калининская д. 7

Наименование вышестоящей организации (собственника)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел.

Факс

E-mail руководителя вышестоящей организации

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подходы к объекту, пути движения								
1.1	Пути пешеходного движения								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина пешеходных путей "У", "Г", "С", "О", "К"	м	1,50	1.2 - 1.2 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть "С", "К"	м		0 - 0.04 0 - 0.015	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м "С"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения "С"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
1.2	Наружные лестницы								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0,30	0.28 - 0.35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0,13	0 - 0.15 0.12 - 0.15	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц "О"	м	1,80	1.35 - 1.35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0,90	0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012

								(прочие СП, ГОСТ)	
			Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92 м при ширине марша 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
			Шероховатая поверхность ступеней "У", "Г", "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
			Выделение цветом или фактурой краевых ступеней "У", "Г", "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
			Завершение поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0,15	0.27 - 0.33 0.3 - 0.3		СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)	
2.	Входной узел								
2.1	Наружные лестницы								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0,30	0.28 - 0.35 - 0.4	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0,13	0 - 0.15 0.12 - 0.15	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц "О"	м	1,80	1.35 - 1.35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м	0,00	0.9 - 0.9 0.85 - 0.92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92 м при ширине марша 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Шероховатая поверхность ступеней "У", "Г", "С", "О"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

					Ширина в свету "К"	м	0,82	0.9 - 1.2 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота каждого элемента порога "С", "К"	м	0,02	0 - 0.025 0 - 0.014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
2.10	Вестибюли общественных зданий								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету "К"	м		1 - 1.5	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) "С"		да	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) "Г"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.	Пути движения внутри здания								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина пути движения "К"	м	1,35	1.5 - 1.5 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Ширина "К"	м	0,80	0.9 - 0.9 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота порогов или перепад высот "С", "К"	м	0,02	0 - 0.025 0 - 0.014	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

3.3	Внутренние лестницы								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Размеры ступеней: ширина проступей "С", "О"	м	0,30	0,3 - 0,28 - 0,35	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Высота ступеней "С", "О"	м	0,12	0 - 0,15 0,13 - 0,17	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте "С", "О"	м		0,9 - 0,9 0,85 - 0,92	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Завершение поручня длиннее марша лестницы "С", "О"	м	0,20	0,3 - 0,3 0,27 - 0,33	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Разделительные поручни на высоте 0,85 - 0,92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений "О"	м	1,30	1,35 - 1,35 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий "С", "О"	м	1,30	1,05 -	СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются "С", "О"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
4.	Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях								
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях								
		1	0	1	(см. прим. п.5)				
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на одно рабочее место "У", "Г", "С", "О", "К"	кв.м.	10,40	12 - 12 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей на два рабочих места "У", "Г", "С", "О", "К"	кв.м.	5,20	18 - 18 -	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

			Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола "К"	м	0,76	0,85 0,85	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)
			Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) "У", "Г", "С", "О", "К"		нет	Наличие/Соответствие	СНИП 35-01-2001 СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнили Анкету:

Заместитель заведующего по АХЧ
Должность

Беляева Валентина Александровна
ФИО

422-04-57
телефон

(подпись)

«14» 02 2018г.

Согласовано:
Заведующий

Ильичева Ольга Ивановна
ФИО

453-52-34
телефон

(подпись)

«14» 02 2018г.

